

令和6年 5月 27日

大河原町議会議長 岡崎 隆 殿

総務産業常任委員会
委員長 須藤 慎

所 管 事 務 調 査 報 告 書

本委員会は、調査中の案件について下記のとおり調査を終了したので、大河原町議会会議規則第76条の規定により報告いたします。

記

1. 開催の日時 令和 6年 5月10日（金）
午前10時00分から午後12時00分

2. 開催の場所 現地及び委員会室

3. 出欠委員の氏名
出席委員 須藤 慎 高橋 豊 万波 孝子 佐藤 貴久
高橋 芳男 大沼 忠弘 佐久間 克明

4. 説明のため出席 上下水道課長 八重樫 茂
した者の職氏名 同 課長補佐 鈴木 由佳

5. 議会事務局の出 議会事務局長 木村 武俊
席職員の職氏名 同 局長補佐 大島 奈緒美
同 主事 佐藤 邦彦

6. 所管事務の調査事項

(1) 鷺沼排水区5号調整池について

7. 調査の結果及び意見

(1) 令和5年度に完成した鷺沼5号調整池の現地視察調査及び現在施工中の鷺沼1号幹線の現地調査。稗田地区に施工予定の3号調整池の現地視察を実施した。

- ・5号調整池の工事が遅れた原因として軟弱地盤や地下水位が高いので、杭工事やアンカー工事が増えたことや台風19号の被害もあった。
- ・5号調整池は流入口が2ヵ所あり柴田町大住町からと現在工事をしている1号幹線から流入する。
- ・現在施工中の鷺沼1号幹線は既設水路との落差の違いが75cmあり、水路面積が約2倍になるため流下能力が格段に上がる。
工事は令和8年度完成予定。
- ・稗田区の3号調整池は現在測量中であり、令和10年度に完成予定。
貯水量は5号調整池は27,000立方メートル3号調整池が11,000立方メートルとなる。

8. 委員の意見とまとめ

- ・藻が発生するので定期的な清掃が必要である。
- ・流入量の管理をしっかりしてほしい。
- ・稗田地区3号調整池が令和10年度完成予定とのことで冠水被害軽減に期待したい。