

# おおがわら千本桜スポーツパーク整備・維持管理運営事業

募集要項等に関する質問（第2回）への回答

令和7年7月

大河原町

No	資料名	頁	第1章	第1節	1	(1)	ア	①	a	項目等	質問内容	回答
1	要求水準書	27	第2章	第1節	(5)	2	キ			拡声設備	緊急地震速報の受信について、端末導入は要求水準となっておりますが、受信の契約は貴町が行うと考えてよろしいでしょうか。	受信契約が必要な場合は事業者に行っていただきます。
2	要求水準書	28	第2章	第1節	(5)	2	ク			誘導支援設備	誘導支援設備について、音声案内はインターホン子機の設置により、スタッフによる案内に変えることは可能でしょうか。	インターフォンでの代替は不可とします。
3	要求水準書	35	第2章	第2節	(1)	2	ア			多目的スポーツ広場	多目的スポーツ広場のフットサルコートサイズについて、公式コートとは、JFA(日本サッカー協会)の、フットサル競技規則に倣い、フットサルコート大きさの規定である、長さ(タッチライン)最小:25m 最大:42m、幅(ゴールライン)最小:16m 最大:25mと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	要求水準書	40	第2章	第2節	(4)	1				表2-2 管理棟諸室と面積	要求諸室面積以外の、その他の面積については、提案によると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 要求水準書の内容を満たした上で、面積は事業者の提案に委ねます。ただし、面積の増減は要求水準書に示す面積の±20%程度までとしてください。
5	要求水準書	42	第2章	第2節	(4)	1	ク			屋内トイレ	要求水準書の30ページ、設備計画の考え方における、ウ 衛生器具設備の項目と、42ページ、設計業務対象施設に係る要件における、(ク)屋内トイレの整備詳細項目において、内容の齟齬がございます。屋内トイレの要求水準については42ページの内容が正しいものと考えてよろしいでしょうか。	30ページ「ウ 衛生器具設備」は各トイレに共通する要求水準を、42ページ「(ク)屋内トイレ」は当該トイレの要求水準をそれぞれ示したものです。 例えば「(ク)屋内トイレ」では各便器の要求水準を記載しておりませんが、「ウ 衛生器具設備」での記載を踏まえ、小便器では自動洗浄・手すり、洋式便器では温水洗浄機能付き便座をそれぞれ設けていただくことになります。 表記が統一されていませんでしたので、これについて要求水準書を修正します。