

| 質問日 | 質問内容 | 回答 | 回答日 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| R7.8.27 | 管理室にあるパソコンはインターネット接続できますでしょうか？ | インターネット接続可能です。 | R7.8.27 |
| R7.8.27 | 特記仕様書3ページ 第3・1・⑧について 撤去品は、館内の指定場所に置くとの認識で良いでしょうか？ また、産廃処理については法令に従い、広域認定以外の処理はできませんが、よろしいでしょうか？ | 撤去品は一時的な場合（仮置き等）に限り館内に置いて構いません。その際の場所は発注者側で指定いたします。 また、産業廃棄物については受注者側で関連法令に基づき適切に処分することとし、その際に必要となる費用も含めた提案としてください。 | R7.8.27 |
| R7.8.27 | 特記仕様書3ページ 第3・1・⑧について 既設機器撤去後の壁等の処理についてご指定はございますでしょうか？ | 特に指定はいたしません。色・材質等周辺の景観に調和した処理を行ってください。 | R7.8.27 |